



**LEGENDA:**

- 199/10 HŘANICE PARCEL DLE KN
- ČÍSLO PARCEL V KN
- STÁVAJÍCÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ SÍTĚ:
  - VODOVODNÍ ŘÁD (ve směru čívek a.s.)
  - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
  - JEDNOTNÁ KANALIZACE - V MÍSTĚ NÁPOJENÍ BE 300 (ve směru dceř.)

**NAVŘZENÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ SÍTĚ A OBJEKTY:**

- SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PP 300, hladké, plnostěnné, SN 12, celková délka 256+18 m  
vč. 7 ks přetra bet. revzních šachet
- SO 02 PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - PP 150, hladké, SN 12, 6 ks, celková délka 66 m
- SO 03 VODOVOD - HD-PE 110/10, PE 100RC, SDR 11, celková délka 381,5 m
- SO 04 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY - HD-PE 32/3,0; PE 100 RC, SDR 11, 8 ks, celková délka 70 m
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - POVOLENO V PŘEDCHOZÍM ŘÍZENÍ
- PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - POVOLENO V PŘEDCHOZÍM ŘÍZENÍ

Tento grafický podklad je součástí společného rozhodnutí ze dne 13. 3. 2018 č.j. MESTR 15032/2018/PEP/1051 -2-

MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR  
odbor životního prostředí  
PČČ 390 02 (5)



VYTYČOVACÍ SYSTÉM

- POLOHOPIS - S-JTSK  
- VÝŠKOPIS - BALI PO VYROVNÁNÍ



Hlavní projektant:	Ing. Daniel BENDA, Ojřova 81, 39003 Tábor, IČ 874565759	
Zodpovědný projektant:	Ing. Daniel BENDA, ČKAIT 0102455	
Vypracoval:	Ing. Daniel BENDA	
Investor:	Obec Radimovice u Želče, Radimovice u Želče 40, 39002 Tábor	
Lokalita:	K.ú. Radimovice u Želče [737909]	Stupeň: DUR+DSP
Akte: Vodovod, kanalizace a příslušné přípojky u lokality 1B, Radimovice u Želče		Datum: 3 / 2019
		Ozn. časti: C
Obzr:		Měřítko: 1:1000
		Č. výkresu: 02
<b>SITUACE KATASTRÁLNÍ</b>		1

